

Víziközmű-rendszer megnevezése:

44. Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Ellátott települések: Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetyefő, Zalaerdőd, Ukk, Rigács, Zalameggyes, Keléd, Megyer

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vízbázisa: Zalagyömörő vízműkút, Ukk mélyfúrású kút

Vízkezelés: fertőtlenítés, vastalanító (FERMASICC típus.)

A vízelosztó hálózat KPE csövekből épült, a hálózat műszaki állapotának minősítése kielégítő.

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer tározói: Gógánfa AK 200/30 glóbusz, Rigács Ak 20/30 glóbusz

Vízbázis: a kistérségi rendszer folyamatosan üzemelő vízbázisa az 535,2 m mély Zalagyömörő vízműkút, amely fedett és védett karsztos vízáradatot csapol meg. Kútműszaki probléma nem ismert.

Nincs bekötve, üzemben kívüli tartalék vízbázis a 805,0 m mély Ukk mélyfúrású kút. Vízminősége miatt bekötése nem tervezett.

Tartalék vízbázis kialakítása szükséges.

A szolgáltatott víz minősége megfelelő, fertőtlenítésen túlmenően egyéb vízkezelés nem szükséges.

A külső és hidrogeológiai védőidomok lehatárolása, elrendelése megtörtént.

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültségintéjétől függetlenül kizárólag kisméretű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.