




FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Rendszerüzemeltetés
Üzemvitel Irányítás

H-8600 Siófok, Tanácsház u. 5.; 8601 Siófok, Pf. 102; Telefon: +36-84-505-999; Fax: +36-84-505-592;
E-mail: info@fgsz.hu; Web: www.fgsz.hu



KÉSZ Tervező Kft.

Zalaerdőd önkormányzat



FGAA066748S

1016 Budapest

Naphegy u. 26.

e-mail: kozmu@kesztervezo.hu

Dátum: Siófok, 2018.05.16
Iktatószám: UGK52000-K-584-17-72018
Ügyintézőnk: György Tibor
Telefon: 84/505-664
Fax: 84/505-616
Hiv. szám: -
Ügyintézőjük: Szolóczi Bálint

Tárgy: Zalaerdőd község Településrendezési Eszközök Tervének felülvizsgálatához adatszolgáltatás

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre válaszolva tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalaerdőd község közigazgatási területét érinti a Társaságunk tulajdonában és a Nyugat-magyarországi Földgázz szállító Régióknk üzemeltetésében lévő:

- Devecser-Nagylengyel DN400 nagynyomású földgázz szállító vezeték és annak biztonsági övezete (28-28 m);
- Dabronc-Tapolca DN250 nagynyomású földgázz szállító vezeték bizt. övezete (28-28 m);
- Dabronc görényindító állomásunk zajvédelmi hatásterülete;
- valamint a fenti gázvezetékeink biztonsági övezetében, azokkal közel párhuzamosan húzódó Csácsbozsok-Jánosháza és Jánosháza-Tapolca bányászati hírközlő kábelek és azok biztonsági övezete (1-1m).

Az üzemeltetésünkben lévő gázipari létesítmények (gázvezeték, hírközlő kábel, stb.) nyomvonalainak illetve biztonsági övezetének EOY helyes digitális adatait (.dwg) elektronikus úton továbbítottuk a kozmu@kesztervezo.hu e-mail címre. Zajterhelés szempontjából a 284/2007 (X.29) Korm.rendelet 5§ alapján a gázátadó állomásaink vélelmezett hatásterülete min. 100 méter a zajforrást magába foglaló telekingatlan határáról, melyet a digitális adatállományban szintén feltüntettünk.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata, esetlegesen a településrendezési terv módosítása során új út kialakításánál kérjük az új út határvonalát oly módon meghatározni, hogy a fenti gázipari létesítményeink biztonsági övezete és az út területe ne essen egybe. A két nyomvonalas létesítmény (pl.: út - gázvezetékek biztonsági övezete) csupán keresztezheti egymást (79/2005 GKM rendelet II. fejezet 1.). A keresztezés szögének 30 foknál nagyobb kell lennie.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a gázvezetékeink biztonsági övezetére az **1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) számú kormány rendelet Vhr.19/A.§-a**, tiltásokat és korlátozásokat ír elő, melyeket a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel együtt kérünk a további tervezés során figyelembe venni illetve betartani.




A gázipari létesítményeink fent megadott biztonsági övezeteinek teljes terjedelmére vonatkoznak a Vhr.19/A.§-ának tiltásai és korlátozásai függetlenül attól, hogy a létesítményeink belterületen, külterületen illetve zártkertben halad-e keresztül. Ezeket a tiltásokat és korlátozásokat kérjük majd a Helyi Építési Szabályzatban is rögzíteni, megjeleníteni. Mivel a biztonsági övezeten mindennemű építési tevékenység folytatása tilos, ezért a biztonsági övezettel érintett területek beépítésre szánt területé történő kijelölését / besorolását nem javasoljuk.

A gázipari létesítményeink biztonsági övezetével érintett ingatlanokon történő bármilyen beruházással (pl: kerítésépítés, fatelepítés, lakóépület tervezése, közmű kivitelezés, stb.) kapcsolatban, illetve ha a gázipari létesítményeink biztonsági övezet határainak helyszíni kitűzésére lenne szükségük az ingatlantulajdonosoknak, kérjük keressék meg a Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régió (2475 Kápolnásnyék, Olajtelep Pf.:30 Tel.:06-20/260-9255) geodétáit írásban vagy telefonon.

Az településrendezési eszközökkel felülvizsgált településrendezési tervet a hatálybalépése előtt kérjük véleményezés és jóváhagyás céljából Társaságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:


Kreszné Meggyes Noémi
Üzemvitel Irányítás vezető


Simon Gyula
geodézia szakértő

Kapják: Címzett,
Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régió, Kápolnásnyék – Kovács Barnabás (e-mail)
Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régió, Gellénháza – Rosta Lajos (e-mail)
X Zalaerdőd Község Önkormányzata (8344 Zalaerdőd, Petőfi u. 37.)
Üi., Irattár